

Депутату Государственной Думы РФ  
Корниенко Алексею Викторовичу  
от Лопатина Валентина Петровича,  
692871, Приморский край,  
Партизанский городской округ,  
с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 10, кв. 50,  
тел. 8-914-692-3106

Уважаемый Алексей Викторович!

В период 2011-2015 гг. нами накоплен обширный материал по проблеме заброшенного водозабора в с. Углекаменск. Все их можно посмотреть на сайте Углекаменска по ссылке: <http://uglekamensk.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=237>

Мы, жители с. Углекаменск, уже поняли, что все эти документы являются лишь бюрократическими отписками и попыткой ухода от ответственности должностных лиц за допущенный многомиллионный ущерб нашему государству и народу.

Сейчас стоит проблема, как передать г. Партизанску этот фактически незавершенный объект и как отмыть заказчика и исполнителя этого строительства. Это очень хорошая тема для телепрограммы «Человек и закон» и разбирательства в прокуратуре.

Но нам нужны чистая питьевого вода и надежный водозабор. Мы даже предлагаем свое альтернативное решение этой проблемы. А именно – произвести фактическое обследование водозабора с. Углекаменск соответствующими специалистами и подготовить заключение о возможности использования уже построенных объектов и оптимизации действующих объектов водозaborной станции.

Нам необходима водозаборная станция с водоподготовкой до 100 куб.м/ч, обеспечивающая водоснабжение двух сел с населением до 5000 человек в соответствии с требованиями санитарных норм. Для этого мы предлагаем использовать действующую водозаборную станцию с приемным колодцем, от которого в период снижения уровня воды в р. Партизанской необходимо отвести русло реки путем отсыпки защитно-фильтрационной дамбы, чтобы в приемный колодец поступала не напрямую из русла реки, а фильтруясь через существующую подрусловую дрену. То есть восстановить ранее действующую схему поступления воды в приемный колодец, когда он находился в 10-15 м от русла реки по проекту выполненному в 1950-х гг. и обеспечивал подачу воды питьевого качества.

Дополнительно необходимо задействовать два построенных резервуара емкостью по 500 куб.м каждый, находящихся на отм. +187 м и обеспечивающих нормативное давление и расход воды в местах потребления. Объект требует незначительных затрат для окончательного ввода в эксплуатацию.

В целом для этих целей необходимо сделать проект реконструкции существующего водозабора, который не потребует больших финансовых средств и по силам действующей водоснабжающей организации ООО «ТСК» (водоканал) исполнить его.

Восстанавливать брошенное строительство нового водозабора уже не имеет смысла – он практически весь разграблен.

Также у нас есть убедительная просьба довести этот вопрос о реконструкции водозабора в с. Углекаменск до губернатора Приморского края Миклушевского В.В.

*Лопатин*  
В.П. Лопатин,  
председатель Общественного  
совета с. Углекаменск

29.04.2015 г.